

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Лебяжского и Пижанского районов

пгт. Лебяжье, ул. Комарова, 69, тел. 2-00-47 (код 83344), E-mail: ond.lebraiona@yandex.ru

пгт. Пижанка, ул. Полевая, 2а, тел. 2-15-01 (код 83355), E-mail: ondpizhanka@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Лебяжье

(место составления акта)

« 13 »

ноября

2019 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 73

По адресу/адресам: Кировская область, Лебяжский район, пгт. Лебяжье, ул. Мира, 14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНДПР Лебяжского и Пижанского районов от 28.10.19 №73

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 общеразвивающего вида пгт. Лебяжье Кировской области» ИНН 4315002224 ОГРН 1024301162874, высокий риск, 2 класс, объект класса Ф 1.1.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 13 » ноября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: один день / один час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы

Лебяжского и Пижанского районов

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий Авдеев С.Н. (заполняется при проведении выездной проверки) 30.10.2019

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Лебяжского и Пижанского районов по пожарному надзору Седельникова Алевтина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Авдеев С.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак-

ТОВ):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)			
№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	на путях эвакуации отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение	п. 33 ППР в РФ, п. 6.22 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНИП 23-05 «Естественное и искусственное освещение».	МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида пгт. Лебяжье», заведующий Авдеев С.Н.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выполнены в установленный срок законные предписания ОНДПР Лебяжского и Пижанского районов № 44/1/1-5 от 29.08.2019 г., а именно пункт 5, срок исполнения которого истек 01.11.2019 г.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол № 721 от 21.10.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Александр С.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

«13» ноября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@kirroj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.
Центральный региональный центр МЧС России: 121352 г. Москва, Давыдовская улица, 7А, тел. (831) 200-11-01
телефон доверия МЧС +7 (499) 216-99-99